

Zagreb, 28.05.2021.

ANALITIČKO IZVJEŠĆE broj 5321/21

Naziv uzorka:	Regulatori tlaka vode i regulatori tlaka vode s filterima, filteri Modeli: DO6F, DO5FS, FKO6, FKO9, F76S, HS10S Dimenzije : 1/2" - 2"
Oznaka uzorka:	5321/1
Kupac:	OBOKOV d.o.o., Murati 15, Zagreb
Nalog kupca:	zahtjev za ispitivanje od 25.05.2021.
Svrha ispitivanja:	prema zahtjevu
Dostava uzorka:	25.05.2021
Datum početka analize:	25.05.2021.
Datum završetka analize:	27.05.2021.

Opis uzorka:

Regulatori tlaka vode i regulatori tlaka vode s filterima, filteri - dimenzije: 1/2" - 2".

Proizvođač: Resideo-Ademco 1 GmbH, Hardhofweg 40, 74821 Mosbach, Njemačka.

Distributer: Obokov d.o.o., Murati 15, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Izrađeno od istovrsnog materijala i isti proces proizvodnje.

Tehnička dokumentacija i certifikati u prilogu.

REZULTATI ISPITIVANJA**Odjel za kemiju hrane i predmete opće uporabe****Oznaka uzorka: 5321/1**

Ispitivanje je provedeno na regulatoru DO5FS-1/2:

1. Otpuštanje metala u vodu za piće tijekom 4 sata
pri temperaturi od $20 \pm 2^\circ\text{C}$, izraženo u $\mu\text{g/L}$:

(metoda - AAS)

- olovo(Pb)	<10
- bakar (Cu)	10
- krom (Cr)	<10
- nikal (Ni)	<10

Voditelj Odjela

Mr. sc. Marija Janušić

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ispitani parametri dostavljenog uzorka su sukladni s odredbama članka 20. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Narodne novine broj 125/09, 31/11) i odredbama priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20).

PREDSTOJNIK CENTRA



Dr. sc. Andrea Benussi Skukan

NAPOMENA:

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak.

Nije dopušteno neovlašteno umnožavanje izvješća.

Nije dopušteno isticanje imena *Centra za kontrolu namirnica* u svrhu reklamiranja proizvoda.

Kraj analitičkog izvješća