



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Svjedodžba br.

Certificate no.

S–RN/24/0082 / 0005

Proizvod:

Product:

VENTIL ZA REDUKCIJU TLAKA

Proizvođač / Trgovačka marka:

Manufacturer / Brand name:

**Resideo Braukmann – Ademco 1 gmbH, Hardhofweg 40, 74821
Mosbach, Njemačka**

Tip(ovi):

Type(s):

D04FM

Podnositelj zahtjeva:

Applicant:

OBOOKOV d.o.o.

Murati 15 , 10000 ZAGREB, Hrvatska

Tehnički i drugi podaci:

Specification:

Datum ispitivanja:

prosinac 2021.

Priključne mjere:

3/8", 1/2", 3/4"

Maksimalni ulazni tlak/izlazni tlak:

max. 16 bar / 1.5-6 bar

Maksimalna temperatura medija
pri 10 bar:

70°C

Medij:

voda i ostale neagresivne tekućine

Dodatna oprema:

Spojni pribor

Zdravstveni certifikati:

WRAS certifikat br. 1911702

Tipski certifikat:

DVGW certifikat br. DW -6330CP0297

Broj i datum izvješća o ispitivanju:

Test report number and date:

1370 / prosinac 2021.

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da proizvod

ZADOVOLJAVA

zahtjeve slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača;

Valjanost do:

22.01.2025

Valid until:

Datum:

22.01.2024

Date:



Ovlaštena osoba

Signature of authorized person

Darko Polansćak, dipl. ing.