



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Svjedodžba br.

Certificate no.

S–RN/24/0604 / 0001

Proizvod:

Product:

VENTIL ZA REDUKCIJU TLAKA VODE

Proizvođač / Trgovačka marka:

Manufacturer / Brand name:

BRAUKMANN / RESIDEO - Ademco 1 GmbH, Hardhofweg 40, 74821 Mosbach, Njemačka

Tip(ovi):

Type(s):

D 06 F

Podnositelj zahtjeva:

Applicant:

OBOKOV d.o.o.

Murati 15 , 10000 ZAGREB, Hrvatska

Tehnički i drugi podaci:

Specification:

Priključne mjere:

½" - 2"

Ulazni tlak 1:

max. 25 bar - ventil s mesinganom filter posudom

Ulazni tlak 2:

max. 16 bar - ventil s prozirnom filter posudom

Izlazni tlak:

1,6 – 6 bar

Minimalni pad tlaka:

1 bar

Radna temperatura 1:

30°C – ventil s prozirnom filter posudom

Radna temperatura 2:

70°C – ventil s mesinganom filter posudom

Medij:

Voda i ostale neagresivne tekućine

Matrijal:

Kućište od mesinga, filter od nehrđajućeg čelika, opružni mehanizam od čelika, brtve EPDM

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda zadovoljavaju zahtjevima slijedećih normi i propisa:

- HRN EN 1567:2008;
- Tehnička dokumentacija proizvođača;
- Certifikati: Carso – Lyon 17 ACC LY 287; Hygienic Certificate HK/W/0969/01/2015/ Warsaw; Certificate No.1702051 WRAS U.K.;
- Zertifikat Nr.1304-6149 SVGW; Product certificate K41874/03 kiwa; CERT Nr. NW-6339CN0112 DVGW

Valjanost do: 26.04.2025

Valid until:

Datum: 26.04.2024

Date:



Ovlaštena osoba

Signature of authorized person

Darko Polanšćak, dipl. ing. stroj.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
This document is valid only for the product identical to tested sample.